

入札説明書等に対する質問及び回答書

事業名： 相ノ又谷復旧治山工事

公告日： 令和7年2月12日

入札日： 令和7年3月18日

発注機関： 富山森林管理署

| 番号 | 質問 | 回答 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 山腹工—山腹基礎工—かご枠工—かご枠工1.2について 明細書にある 鋼製かご枠及び端部枠の規格が “塗装 K08同等品” となっていますが、図面、数量計算書等から見て幅120cmの材料かと思われます。であるならばK12同等品ではと思いますが、積算はどちらで規格でおこなわれているのでしょうか？ | 鋼製かご枠の製品が違っておりK12同等品になりますので、17号明細書、18号明細書及び見積単価一覧表の内容を訂正します。 |
| 2 | 山腹工—山腹基礎工—かご枠工—かご枠工1.2について 明細書には 吸水防止剤とありますが、字のとおりなのか吸出防止材と読み替えればよろしいのでしょうか？ | 17号明細書、18号明細書の記載内容を訂正します。 誤 吸水防止剤（合繊） 正 吸出防止材（合繊） |