

入札説明書等に対する質問回答書

「貝附地区復旧治山工事（R6 ゼロ国）」

質問事項	回答事項
<p>・本工事で使用する使用鋼製枠採用単価について 採用鋼製枠は塗装・メッキどちらの仕上げ製品でしょうか。ご教授お願いいたします。 鋼材等の価格は変動が大きい為、本工事で採用された鋼製枠見積単価の公表をお願いいたします。 また、積算資料等の鋼製枠見積単価を採用の場合は鋼製枠単価採用月の明示をご教授お願いいたします。</p>	<p>鋼製枠は、塗装製品を採用しています。 資材価格については、入札公告 1 (10) に記載してある通り、公表された資材単価を採用していますので、ご確認をお願いします。</p>
<p>・仮設工 市道からの既設作業道において、起点から約 30.0mほど盛土部であり資材運搬車の通行を考慮しますと、敷鉄板等で路肩の補強が必要と思われますので、その路肩補強についてご教授お願い致します。</p>	<p>工事用道路の施工方法について、発注段階と現地条件が異なる場合には、必要に応じて監督職員と協議をお願いします。</p>
<p>・機資材運搬費について 本工事の作業道において、河床路（L＝155.0m）がありますが掘削残土・本体鋼材及び詰石（栗石・カゴ石）等資材運搬は作業道の全幅が 3.0mであることから安全に車両が走行できる幅（車道幅員）は 2.5m以上で車種は 2 t D T等の車両と考えられます。30%の急勾配の作業道に滑り止め防止にロードマットを敷いても、車道幅員が変わらないことから、資材運搬路は 2 t D T等の車両に設計変更することは、可能でしょうか。ご教授お願い致します。</p>	<p>工事用道路の施工方法について、発注段階と現地条件が異なる場合には、現地において設計変更となるか否か判断しますので、監督職員と協議をお願いします。</p>