

公告中の案件に関する質問及び回答

質 問 日	令和7年 2月12日
発 注 機 関	鳥取森林管理署
事 業 名	大山（二ノ沢）第17号-1外護岸工事
公 告 日	令和7年 1月29日
開 札 日 時	令和7年 3月10日 10時00分
質 問 の 内 容	1. 型枠J（パネル式残存型枠（粗面））について 第17号-1及び第8号-1の護岸工に型枠J：残存化粧型枠110kg/枚以下で見込まれていますが、問題ないのでしょうか。
質 問 の 回 答	1. 型枠J（パネル式残存型枠（粗面））について 11号代価表を残存型枠60kg/枚以下での施工歩掛に訂正しました。ダウンロードシステムにてご確認ください。

問い合わせ先

鳥取森林管理署

電 話 050 -3160 - 6125