

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年2月13日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	上秋津斜面対策治山工事
公告日	令和7年2月5日
開札日時	令和7年3月14日
質問の内容	<p>1 参考資料の工事費内訳書において、1号内訳書(運搬費)の高所掘削機械運搬費が著決単価となっていますが、材料明細書に記載されていませんので、明示をお願いします。</p> <p>2 工事費内訳書の7号明細書(注入打設工)において、グラウトポンプ(単筒複動ピストン式・吐出量30～70L/min)となっていますが、材料明細書では、グラウトポンプ(横型単筒 30～70L/min)となっています。どちらを採用しているのでしょうか。</p> <p>3 工事費内訳書の16号代価表(転石破碎)において、ブレーカ損料が100m3当たり2.5日 著決単価となっていますが、材料明細書では供用日当たりの単価となっています。単位の記載間違い、もしくは、1日当たりの供用日が別にあるのでしょうか。 同表内のケンファイター運転では、100m3当たり2.5日で4号単価表において1日当たり1.78供用日となっています。</p> <p>4 工事費内訳書の各表内の諸雑費について 以前は諸雑費適用項目には「※」印が記載されており、どの項目が諸雑費の対象であるかが判断できたのですが、今回の表には諸雑費適用項目に明示が無く、諸雑費の対象の判別が難しいので適用項目の明示をお願いします。</p>
質問の回答	<p>1 高所掘削機械運搬費について 高所掘削機械運搬費について、材料明細書に計上されていませんでしたので、材料明細書を修正します。 ダウンロードシステム「90_sankousiryou」内の材料明細書を修正しましたので確認をお願いします。</p> <p>2 グラウトポンプについて 正:グラウトポンプ(単筒複動ピストン式・吐出量30～70L/min) 誤:グラウトポンプ(横型単筒ピストン式・吐出量30～70L/min) となりますので、材料明細書の表記が誤りです。 上記について、ダウンロードシステム「90_sankousiryou」内の材料明細書を修正しましたので確認をお願いします。</p> <p>3 ブレーカ損料について 正:日あたり 誤:供用日あたり となりますので、材料明細書の表記が誤りです。 なお、ケンファイター損料は、16号代価表、材料明細書とも正しく表記されています。 上記について、ダウンロードシステム「90_sankousiryou」内の材料明細書を修正しましたので確認をお願いします。</p> <p>4 工事費内訳書の各表内の諸雑費について 諸雑費につきまして、諸雑費の下段及び諸雑費対象行の備考欄へ「1」と表示するように修正しました。 ダウンロードシステム「90_sankousiryou」を修正しましたので確認をお願いします。</p>

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年2月14日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	上秋津斜面对策治山工事
公告日	令和7年2月5日
開札日時	令和7年3月14日
質問の内容	<p>1 現場説明補足事項 4(2)では、「施工地域補正として共通仮設費に1.3、現場管理費に1.0を乗じて積算している」と記載されていますが、参考資料の経費条件表では施工地域・工事場所による補正は「補正なし」となっています。どちらが正しいのでしょうか。</p>
質問の回答	<p>1 施工地域補正について 当現場において、施工地域補正は該当しておりません。 現場説明補足事項の表記が誤りとなりますので、現場説明補足事項を修正します。以上について、ダウンロードシステム「42_gensetu_hosoku」を修正しましたので確認をお願いします。</p>

問合せ先：和歌山森林管理署 総務グループ
 電話：050-3160-6120