

公告中の案件に関する質問

質問日	令和7年4月22日	
発注機関	近畿中国森林管理局 島根森林管理署	
事業名	曲山林業専用道新設工事	
公告日	令和7年3月26日	
開札日時	令和7年5月13日	
	質問の内容	質問の回答
1	現道補修について 1)3 t ブルドーザでの路面補修時間6時間/1kmを設計計上（必携P206は3tプルは含まれないのでは？）されていますが、霜崩れや崩土箇所が数多あり、路面の溝補修や法尻に生えた立木・倒木の除去や落石の除去等が必要で、全線を3 t ブルドーザで設計時間で補修するのは困難と思われます。場所によってはバックホウとダンプでの作業等が必要と思われます。協議による変更は可能でしょうか。	1）現設計以上の補修が必要となった場合は、監督職員と協議したうえで、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。
2	大型土のう設置について 1)設置期間により耐候性土のうを必要としますが、耐候性が必要又は必要無しどちらで計画されていますか。	1）耐候性土のうは必要なしとして設計しています。
3	林道除草について 1)路肩の除草だけでは工事用車両等の通行ができない立木や枝が多数ありますので、伐採や処分について変更協議は可能でしょうか。	1）現地の状況により立木や枝の処分が必要と認められる場合は、監督職員と協議したうえで「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。
4	ブロック積工の基礎・裏込材について 1)ブロック基礎工の基礎材が5～15cmの割栗となっていますが、基礎碎石設計厚さは15cmであり割栗石の粒径が大きく施工及び基礎としての品質確保が困難です。クラッシャーランへの変更協議は可能でしょうか。	1）クラッシャーランへの変更は出来ません。

お問合せ先

島根森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-6130