

公告中の案件に関する質問及び回答

質 問 日	令和7年4月23日
発 注 機 関	兵庫森林管理署
事 業 名	桑ヶ仙溪間工事
公 告 日	令和7年4月16日
開 札 日 時	令和7年5月23日
質問の内容	1 生コンクリート出荷工場について 土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)等に基づき施工管理を行う場合 暑中コンクリート:コンクリート練り混ぜから打込み終了までの時間が90 分以内 寒中コンクリート:コンクリート練り混ぜから打込み終了までの時間が120 分以内 上記の時間が定められています。 本工事は時間内に施工及び管理ができる出荷工場を設計上選定していると考え えたらよろしいですか？ 出荷工場の公表をお願い致します。
質問の回答	1 コンクリートについては、仕様書に定められた時間内に荷卸し地点への到着及び打ち終わりが可能として設計しています。なお、出荷工場を指定していないため、公表はしておりません。

問合せ先 : 兵庫森林管理署 総務グループ
 電話 050-3160-6170 FAX0790-62-4790