

第9 種子吹付工等の検査

種子吹付工 _____

| 工事区分 | 検 査 | | |
|--|----------------|---|--|
| | 種 別 | 事 項 | 方 法 |
| 種子吹付工 (航空実播工、 客土吹付工、厚 層基材吹付工等 を含む) | I 形量検査 | 1 施工面積の 検査 | (1) 契約図書及び出来形図を基準 にして測線の概ね20%又は5箇所 を抽出して検査するものとする。 |
| | | 合 不 | |
| | II 品質検査 | 1 材料の検査 | (2) 使用材料の規格、品質につい て証拠図書などにより検査するも のとする。 |
| | | 合 不 | |
| | 2 実播状況等 の検査 | 実播状況は次の標準値を抽出し 実播量、種別、均一性、発芽状況等 について検査をする。 (1) コドラートの大きさと数 ① 大きさ 10cm×10cm=100cm ² ② 吹付緑化工の場合 施工面積 1,000m ² 未満 2箇所以上 1,000～5,000m ² 未満 3箇所以上 5,000m ² 以上 5箇所以上 ③ 航空機散布の場合 施工面積 1ha未満 5箇所以上 1～5ha未満 7箇所以上 5ha以上 10箇所以上 | |
| | 合 不 | | |
| | III その他 検査 | その他検査 | 法面の整理状況(浮き石、伐根等 の処理)階段の切り付け状況その他 施工技術の良否について検査する。 |
| | | 合 不 | |