

第10 特殊モルタル吹付工等の検査

モルタル吹付工 _____

工事区分	検 査		
	種 別	事 項	方 法
モルタル吹付工 (航空吹け工、を含む)	I 形量検査	1 施工面積の 検査	(1) 契約図書及び出来形図を基準にして測線の概ね20%又は5箇所を抽出して検査するものとする。
		合 不	
	II 品質検査	1 材料の検査	(1) 使用材料の規格、品質について証拠図書などにより検査するものとする。
		合 不	
		2 接着強度の 検査	
	合 不		
	3 吹付量の 検査	ヤシマット供試体(10cm×10cm)吹付量検査は、下記重量を基査として、算出した所定量により検査を行なう。 施工面積500㎡当たり10個以上 ロックメント吹付量 100cm ³ 重量 6kg/㎡ 49.2g 10kg/㎡ 82.0g	
合 不			
III その他検査	その他検査	法面の整理状況(浮き石、伐根等の処理)階段の切り付け状況その他施工技術の良否について検査する。	
合 不			